

**Березовское муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №55 имени Льва Брусницына»
(БМАОУ СОШ №55)**

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной
организации БМАОУ СОШ №55

✓  Щербакова А.В.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БМАОУ СОШ №55



Калинин М.О.

Приказ № 18 / « 21 » 08 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ИОТ 003-22

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие требования

1.1. Данная инструкция по пожарной безопасности разработана для всех работников, обучающихся и воспитанников БМАОУ СОШ №55. Она содержит общие положения о пожарной безопасности, требования к директору БМАОУ СОШ №55, сотрудникам, обучающимся и воспитанникам по обеспечению пожарной безопасности, противопожарной защиты, меры пожарной безопасности в школе. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности несут не только непосредственные виновники, но и директор школы и заместитель директора по обеспечению безопасности, не обеспечившие соблюдение мер пожарной безопасности.

1.2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и тяжести последствий, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а также возмещению материального ущерба.

2. Требования пожарной безопасности до начала работ

2.1. Все работники, обучающиеся и воспитанники школы должны знать места нахождения первичных средств пожаротушения (огнетушитель): в кабинетах, мастерских, актовом зале, столовой, учебных блоках, коридорах, холлах, группах, на посту охраны. Должны изучить, знать инструкцию по пожарной безопасности в школе и строго соблюдать ее.

2.2. Огнетушители расположены в зданиях БМАОУ СОШ №55, учебных мастерских, на лестничной клетке.

2.3. Перед началом работы работник школы должен убедиться в наличии всех первичных средств пожаротушения. Знать и уметь воспользоваться ими.

2.4. Должностные лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, должны обеспечить сотрудников школы, обучающихся и воспитанников информацией (схемами) об эвакуационных путях с указанием местонахождения первичных средств пожаротушения. Схемы и планы эвакуации с указанием мест нахождения огнетушителей, аптечек, телефона должны быть вывешены на путях эвакуации. Каждый работник БМАОУ СОШ №55 обязан ознакомиться с данной информацией для принятия быстрых и четких действий при возникновении пожара.

3. Требования противопожарной безопасности во время учебных занятий, выполнения работ

3.1. Все без исключения работники, обучающиеся, воспитанники БМАОУ СОШ №55 должны соблюдать противопожарный режим.

Противопожарный режим включает:

- обязательное выполнение правил поведения на рабочем месте;
- правильное хранение всех видов материалов;
- соблюдение технических правил эксплуатации приборов, устройств и оборудования.

3.2. Каждый работник, обучающийся и воспитанник школы должен знать и

помнить, что с огнём надо обращаться осторожно. Курить в здании и на территории БМАОУ СОШ №55 запрещается.

3.3. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы должны быть всегда свободными и ничем не загромождаться, так как являются непосредственными путями эвакуации обучающихся, воспитанников и сотрудников школы.

3.4. Не допускается даже временное загромождение путей эвакуации.

3.5. Необходимо следить за тем, чтобы не включали в помещениях нагревательные электрические приборы (кипятильники, электрочайники).

3.6. Большую пожарную опасность представляют вытяжные вентиляционные установки и шахты, в которых может скапливаться большое количество горючей пыли. Поэтому необходимо четко выполнять графики по профилактике технического состояния и чистоты вентиляционных шахт естественной и принудительной вентиляции.

3.7. Категорически запрещается использовать противопожарный инвентарь на иные хозяйственные нужды.

4. Требования пожарной безопасности по окончании работ

4.3. Ежедневно перед закрытием помещения (класса, группы, кабинета, мастерской, склада, и других помещений) ответственные лица должны внимательно проверить рабочие места и оборудование. Помещения в школе закрывают и сдают под охрану лишь после того, как осмотром установлено, что отсутствует угроза возникновения пожара.

4.4. При проверке учебных кабинетов и групп, иных помещений нужно убедиться, что выключены свет, электроприборы и электрооборудование обесточены (выключены из розеток), обесточены электрические сети, убран из кабинета мусор, выключены приточно-вытяжные вентиляционные установки; отсутствует в помещении запах гари, дыма и т.д. Проходы, выходы и подходы к средствам пожаротушения должны быть свободны и не загромождены.

5. Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях

5.3. При возникновении пожара (возгорания, задымления), первый, заметивший его, должен немедленно подать сигнал пожарной тревоги. Для этого в каждом отделении БМАОУ СОШ №55 на стене, на лестничной площадке на стене находятся специальные кнопки экстренного включения тревожного сигнала. Также, на посту охраны находится система оповещения о возникшем пожаре и необходимой эвакуации, которую необходимо включить, нажав красную кнопку «Пожар». При необходимости можно скорректировать действия эвакуирующихся по микрофону с помощью системы радиооповещения.

5.4. Необходимо сообщить о случившемся директору школы, дежурному администратору и вызвать пожарную охрану по телефону 101. Соединившись с пожарной командой, необходимо чётким голосом сообщить о том, где возник пожар, что горит и кто сообщает о пожаре. Телефонную трубку можно повесить только тогда, когда сообщаящий человек о пожаре получит подтверждение от принимающего сообщение о правильности приёма и о выезде на место пожара пожарной команды МЧС.

5.5. Независимо от вызова сотрудников МЧС, при возникновении пожара, ответственный за пожарную безопасность в школе немедленно принимает меры к организованной эвакуации людей из опасной зоны пожара и организует тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

5.6. При работе по тушению пожара в задымлённых кабинетах и группах необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не получить отравление в дыму окисью углерода и другими токсичными газами.

5.7. Тушение пожара в зоне высоких температур должна быть кратковременной во избежание теплового удара и ожога лёгких.

5.8. Электрические сети, напряжением выше 36 В, в зоне пожара и задымления обесточиваются.

5.9. По прибытию пожарной команды МЧС руководителем тушения пожара автоматически становится начальник прибывшего подразделения и все поступают в его распоряжение.

6. Заключительные положения

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
- при изменении условий труда в конкретной мастерской;
- при внедрении новой техники и (или) технологий;
- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на ответственного по охране труда.

Инструкцию разработал Специалист по охране труда: _____ /Кузнецов В.Р./